



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Канск

05 февраля 2015 г.  
15 час. 00 мин.


**Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица  
№ 14/32/26/2015**

По адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 60  
На основании: распоряжения № 26-р/кр от 13.01.2015 г. руководителя Енисейского  
управления Ростехнадзора Ходосевича А.В.  
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ «Центр  
соцобслуживания»).

Дата и время проведения проверки:  
С «02» февраля по «05» февраля 2015 г.  
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Енисейского управления  
Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:  
директор МБУ «Центр соцобслуживания» Полякова Ульяна Викторовна

  
\_\_\_\_\_ «02» февраля 2015 г. «11» час. «00» мин.  
подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:  
главный государственный инспектор Кейдюк Олег Петрович

При проведении проверки присутствовал:  
директор МБУ «Центр соцобслуживания» Полякова Ульяна Викторовна

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

### **Сведения о проверяемой организации**

Адрес юридического лица: 663692, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 60  
Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663692, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 60

Реквизиты:

ОГРН 1032401310501            ИНН 2453009157            КПП 245301001  
ОКПО 13950772                ОКВЭД 85.32                ОКТМО 04737000

Расчётный счёт № 40701810800001000427 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, л/с 20196Х27670 отдел № 7 УФК, БИК 040407627

Директор – Полякова Ульяна Викторовна, тел. сот. 8-983-265-4939

действует на основании Устава, утверждённого Распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.08.2011 г. № 1654-р

Телефон (8-39169)-3-27-83, факс (8-39169)-3-11-40, e-mail: kcson@k45.ru

Заместитель директора – Дюганова Валентина Александровна, тел. раб. (8-39169)-2-10-44

Ответственный за электрохозяйство – нет

Ответственный за исправное состояние тепловых энергоустановок – нет.

Согласно договора энергоснабжения № 1288 от 12.01.2013 г. с ОАО «Красноярскэнергосбыт», актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей № б/н от б/д, договора на возмещение коммунальных расходов № ЭК-41 от 26.05.2014 г., свидетельств о государственной регистрации права серия 24ЕК № 318013 от 24.02.2013 г., 24ЕК № 318000 от 24.02.2013 г., 24ЕК № 317980 от 24.02.2013 г. учреждение ведёт эксплуатацию Административных помещений и расположенных в них электрических сетей и электрооборудования, тепловых установок. На момент проверки в помещениях находятся работники учреждения. Осуществляется потребление энергоресурсов. Работает освещение, энергооборудование и др. приборы.

### **Краткая характеристика установленного оборудования**

Установленная мощность – 62 кВт.

Электроснабжение помещений учреждения осуществляется:

Помещения ул. Мира, 21А – от РУ-0,4 кВ ТП-31 и ТП-32 по 2×КЛ-0,4 кВ АВВГ-3×50 (на балансе и обслуживании МУП электрических сетей г. Зеленогорска);

Помещения ул. Набережная, 60 – от РУ-0,4 кВ ТП-212 по КЛ-0,4 кВ АВвБШв-4×95 (на балансе и обслуживании МУП электрических сетей г. Зеленогорска)

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ – нет

Источники электроснабжения на балансе и в эксплуатации – нет.

Испытания электрических сетей и электрооборудования проведены ИП Вяжевич М.В. – Отчёт о проведении испытаний от 15.10.2014 г.

Обслуживание электрических сетей и электрооборудования, систем отопления ведётся ИП Вяжевич М.В. (ИНН 245305289740) по договорам № 13, 14, 15 от 15.01.2015 г.

Электротехнический персонал – не требуется.

Теплотехнический персонал – не требуется.

Другие характеристики предприятия:

Общая численность – 118 чел.

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Наличие централизованного снабжения ресурсом/оснащённость и место установки приборов учёта		
	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Вода
Административное помещение (оперативное управление, собств. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, S=338,9 м <sup>2</sup> , г.в. 1989, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 60, пом. 3)	да/да ВРУ-0,4 кВ: Меркурий 230АМ-02, 10-100 А, зав. № 01032806, кл. т. 1,0 гос. пов. - П-2007 г.	да/не требуется	да/да Кухня (ХВ) MINOMESS ETK зав. № 08/7930561 гос. пов. – I-2015 г. Кухня (ГВ) MINOMESS ETW зав. № 08/7366747 гос. пов. – П-2014 г. Санузел (ХВ) MINOMESS ETK зав. № 08/7930425 гос. пов. – I-2015 г. Санузел (ГВ) MINOMESS ETW зав. № 08/7366763 гос. пов. – П-2014 г.
Административное помещение (оперативное управление, собств. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, S=326,6 м <sup>2</sup> , г.в. 1964, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 21А, пом. 1)	да/да ВРУ-0,4 кВ: БИМ 3120.44НС1, 5-80 А, зав. № 324125, кл. 0,5S, гос. пов. – П-2014 г.	да/не требуется	да/не требуется
Административное помещение (оперативное управление, собств. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, S=326,6 м <sup>2</sup> , г.в. 1964, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 21А, пом. 3)	-//-	-//-	-//-

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена 20.01.2012 г., период реализации 2012-2016 г.г., соответствует требованиям федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

Первое обязательное энергетическое обследование МБУ «Центр соцобслуживания» проведено ИП Солодовников В.М. (СРО Некоммерческое партнёрство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит») в ноябре 2012 г. (энергетический паспорт рег. № ЭП-359-2012-2).

### Выводы

1. Законодательство Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждении соблюдено.

